



Witty-Chemie GmbH & Co. KG, Herrenrothstr. 12 - 16, 86424 Dinkelscherben

Alpamare  
Baddienst, Herr Alex Neufeld  
Herderstraße 5  
83646 Bad Tölz



Witty-Fachberater:  
Robert Strobel

Besuch vom:  
28.01.2009

Es schreibt Ihnen:  
Christina Schmid

Meine Durchwahl:  
+ 49 (8292) 999-176

Email-Adresse:  
verkauf@witty.de

Unsere Zeichen:  
cs/cs

Ihre Kundennummer:  
k03248002

Dinkelscherben, den:  
3. Februar 2009

## Kontrolle der Desinfektions-Reinigung - durch Abklatschtest

Sehr geehrter Herr Neufeld,

am 28.01.2009 führte unser Fachberater, Herr Robert Strobel, einen Abklatschtest zur Desinfektionskontrolle durch.

Beim Durchführen der Abklatschtests wurden wichtige Daten, einschließlich der Prüfbereiche, dokumentiert. Dadurch ist eine verlässliche Auswertung für Sie möglich.

Abklatsch:	Durchgeführt am:	Uhrzeit:
Nach der Desinfektion	28.01.2009	um 07:30 Uhr

Die Desinfektions-Reinigung erfolgt im Sprühverfahren mit Witty-WT 7 Konz. Es wird mit einer 0,5 %igen Konzentration gearbeitet.

### Auswertung des Abklatschtests

Die Auswertung des Abklatschtests in unserem Labor erfolgte in Anlehnung an DIN 10113-3: 1997-07. Die Auswertung ergab:

Geprüfter Bereich	Anzahl der KBE pro 25 cm <sup>2</sup> nach der Desinfektion
Bodenbereich Rutschbahn	1
Bodenbereich Wellenbad	0
Bodenbereich Surfbahn	4
Bodenbereich Dusche Herderbad	0
Matten Solarium	0
Holzrost Sauna	5
Bodenbereich Bel Mare Restaurant	0
Bodenbereich Dusche Hallenbad	0
Bodenbereich Hallenbad	0
Bodenbereich Umkleide	0

KBE = Koloniebildende Einheiten

Witty-Chemie GmbH & Co. KG  
Herrenrothstraße 12 - 16  
D-86424 Dinkelscherben  
Telefon (0 82 92) 9 99-0  
Telefax (0 82 92) 9 99-20 0  
E-Mail: info@witty.de  
Internet: www.witty.de

Unsere Verkaufsbüros:  
D-90480 Nürnberg  
D-80333 München  
D-74927 Eschelbronn  
D-07580 Ronneburg b. Gera

Geschäftsführer:  
Dr. Hubert Witty  
Amtsgericht Augsburg,  
HRA 13167  
Persönlich haftende  
Gesellschafterin:  
Witty-Verwaltungs GmbH  
Sitz: Dinkelscherben  
Amtsgericht Augsburg,  
HRB 16998

Damit Sie es  
leichter haben,  
sind wir  
zertifiziert nach  
ISO 9001:2000.





## Bewertung der Ergebnisse der Laboranalyse

Mit nachfolgender Tabelle können Sie den mikrobiellen Hygienezustand zum Zeitpunkt der Durchführung des Abklatschtests beurteilen.

KBE/25 cm <sup>2</sup>	KBE/25 cm <sup>2</sup>	KBE/25 cm <sup>2</sup>	KBE/25 cm <sup>2</sup>	KBE/25 cm <sup>2</sup>
<b>0 - 3</b>	<b>4-10</b>	<b>11-30</b>	<b>31-60</b>	<b>≥ 60</b>
sehr gut	gut	belastet	stark belastet	sehr stark belastet
akzeptabel				

Die Laborauswertung zeigt, dass eine ordnungsgemäße Desinfektionsreinigung durchgeführt wurde.

Haben Sie noch Fragen? Herr Robert Strobel gibt Ihnen gerne Auskunft. Oder Sie rufen einfach in der Hauptverwaltung Frau Manuela Schmid unter ☎ 08292/999-165 an.

Freundliche Grüße aus Dinkelscherben

WITTY-CHEMIE  
GmbH & Co. KG

i.A. Christina Schmid  
- Abt. Verkauf -

**Anlagen**  
Rechnung  
Nachbestellschein

Witty-Chemie GmbH & Co. KG  
Herrenrothstraße 12 - 16  
D-86424 Dinkelscherben  
Telefon (0 82 92) 9 99-0  
Telefax (0 82 92) 9 99-20 0  
E-Mail: info@witty.de  
Internet: www.witty.de

Unsere Verkaufsbüros:  
D-90480 Nürnberg  
D-80333 München  
D-74927 Eschelbronn  
D-07580 Ronneburg b. Gera

Geschäftsführer:  
Dr. Hubert Witty  
Amtsgericht Augsburg,  
HRA 13167  
Persönlich haftende  
Gesellschafterin:  
Witty-Verwaltungs GmbH  
Sitz: Dinkelscherben  
Amtsgericht Augsburg,  
HRB 16998

Damit Sie es  
leichter haben,  
sind wir  
zertifiziert nach  
ISO 9001:2000.

